

Nytsz: 5793-10-2/20181115

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2018. november 15.

Ajánlás lejárt

2023. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Hörmann KG., Németország

Termék forgalmazó: **Hörmann Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100

Fax: +36-24/ 525-110

E-mail: info@hormann.hu

Honlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor

Beosztás: üzletág vezető – lakossági kaputechnika

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott szekcionált kapuk jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

A speciális külső manipulált nyitás elleni védelem nem érvényes: személybejárás kapuk, üvegezt kapuk, szükségkioldóval ellátott kapuk és kézi működtetésű kapuk esetén!

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann LPU42</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni kiegészítéssel.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann LTH42</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni kiegészítéssel.	2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann RenoMatic</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni kiegészítéssel.	
<input type="checkbox"/> <i>Hörmann RenoMatic light</i> jelölésű szekcionált kapu; SupraMatic E,P,H vagy ProMatic, ProMatic P, ProLift elektromos működtetéssel, speciális külső manipulált nyitás elleni kiegészítéssel.	

A MABISZ VKB a Hörmann KG. által gyártott, a **Hörmann Hungária Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2018. november 15.



.....
UNIQA Bizt. Zrt.


.....
Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe


.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


.....
GENERALI Biztosító Zrt.


.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.


.....
AEGON Magyarország Zrt.


.....
ORFK


.....
CIG Pannónia EMABIT Zrt.


.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


.....
MABISZ VKB elnök.
Közép-európai Kölsönös Bizt. Egyesület

